

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

водопроводной сети

07.09.2021 г.

с.Орловка

№ 2

комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Крапивкин Василий Егорович – глава Орловского сельсовета

Члены комиссии:

Мясоедов В.А. – главный энергетик СПК «Красный Маяк»

Дмитриев А.Н. – водитель администрации

на основании устного обращения Ивановой А.И. о том, что расположенный поблизости колодец переполнен водой произвела обследование сетей и трубопроводов, находящихся по адресу: с.Орловка ул.Дзержинского, ул.Победы на утечку и ее устранение.

В результате осмотра установлено:

Обнаружена утечка воды из трубопровода. В колодце по адресу: ул.Дзержинского, 24 имеющийся кран вышел из строя. В результате чего произошла утечка воды. Кран заменили. Подача воды возобновлена.

Председатель комиссии:

В.Е.Крапивкин

Члены комиссии:

В.А.Мясоедов

А.Н.Дмитриев